

(성내5재정비촉진구역 도시정비형 재개발사업)주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	디엘이앤씨 주식회사	성명(대표자)								박상신
	소재지	서울특별시 종로구 통일로 134(평동)								(전화번호:)	
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모								
			36 m ²	44 m ²	59 m ²	84 m ²	104 m ²	108 m ²	113 m ²	180 m ²	
407세대		37세대	63세대	189세대	106세대	7세대	2세대	2세대	1세대		
	사업계획 승인일	2020 . 12. 24.									
측 정 자	상호	디엘이앤씨 주식회사	등록번호								676-87-01904
	소재지	서울특별시 종로구 통일로 134(평동)								(전화번호:)	

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: μg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동호수)	거실 방향	폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	25.02.23 (13:00)	저층 (101-501)	남향	7.7	2.5	84.4	35.7	80.8	7.7	밀폐 111
										환기 72.1
입주예정자 입회 여부 ○										
2지점	25.02.23 (13:00)	중층 (101-2002)	서향	4.4	3	87.1	60.8	106	8.2	밀폐 96.9
										환기 78.3
1										
입주예정자 입회 여부 ○										
3지점	25.02.23 (13:00)	고층 (101-4204)	남동향	8.4	4.2	365.7	242.9	412.3	27.4	밀폐 85.5
										환기 52.4
-										
입주예정자 입회 여부 ○										
4지점	25.02.23 (13:00)	저층 (102-601)	서향	10.3	4.1	330.6	193.3	358	23.7	밀폐 92.5
										환기 60.6
-										
입주예정자 입회 여부 ○										
5지점	25.02.23 (13:00)	중층 (102-2002)	서향	8.5	3.4	304.5	160.9	272.1	20.2	밀폐 97.7
										환기 71.4
-										
입주예정자 입회 여부 ○										
6지점	25.03.10 (14:00)	고층 (102-2806)	남동향	11.8	3.5	349.4	91.3	155.5	23.2	밀폐 144.7
										환기 85.0
-										
입주예정자 입회 여부 ○										
평균				8.5	3.5	253.6	130.8	230.8	18.4	밀폐 104.7
										환기 70.0
										0.2

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025년 03월 14일

제출자 디엘이앤씨(주)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하



첨부서류

신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부